



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу
Мытищи УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

141002, МО, г.о. Мытищи, ул. Комарова, д. 7
(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от "29" ноября 2022 г. г. N УБ-139-19031

- 1) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 79 «ПЧЁЛКА» (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД
№ 79 «ПЧЁЛКА») ОГРН: 1215000126307, ИНН: 5029266740

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в
родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

- 2) При осуществлении Федерального государственного пожарного надзора - 006

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в
соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального
государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

в соответствии со ст. 45, ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", п. 47
Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном
пожарном надзоре», 23 ноября 2022 года проведен профилактический визит в МБДОУ Детский
сад № 79 «Пчёлка» по адресу: 141008, обл. Московская, г. Мытищи, пр-т. Астрахова, стр. 3, в
рамках которого выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной
безопасности.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее
должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут
привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

- 3) Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям
следующих обязательных требований:

1.	Не все двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки имеют предел огнестойкости не менее EI 15 (сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним, на имеющиеся двери, не предоставлены).	СП 1.13130 п. 5.2.3.
2.	Частично двери лестничных клеток не имеют устройства для их автоматического закрывания (доводчики).	СП 1.13130 п. 4.4.6.
3.	Над эвакуационным выходом пищеблока не предусмотрено табло «ВЫХОД».	СП 3.13130.2009 п. 5.3.
4.	Ширина лестничных маршей в свету всех 4-х	Положительное заключение

	лестничных клеток типа Л1 (лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже) менее 135 см. (фактическая ширина составляет 130 см.).	экспертизы. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». СП 1.13130 п. 4.4.1.
5.	Устройства для открывания окон лестничных клеток типа Л1 (лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже) расположены на высоте более 1,7 м. (фактическая высота составляет 2,1 м.)	Положительное заключение экспертизы. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
6.	Допускается установка динамиков системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара на расстоянии от потолка менее 150 мм.	СП 3.13130.2009 п. 4.4.
7.	Для отделки пола коридоров допускается применение материалов (мармолеум) с показателями по пожарной опасности выше требуемых (сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним не предоставлены).	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89, табл. 28.
8.	На остекленных дверях не предусмотрены защитные решётки до высоты не менее 1,2 м.	Положительное заключение экспертизы. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
9.	Не предоставлены сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним на материалы, применяемые для наружной отделки стен (фасадные плиты).	Положительное заключение экспертизы. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
10.	Не предоставлен расчет категории по взрывопожарной о пожарной опасности помещений расположенный под спальными помещениями и актовым залом.	Положительное заключение экспертизы. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
11.	Не предоставлены сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним на противопожарные перегородки 2-го типа, установленные в коридорах на каждом этаже здания.	Положительное заключение экспертизы. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
12.	Не предоставлены сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним каркасы подвесных потолков на путях эвакуации.	Положительное заключение экспертизы. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
13.	Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности не обозначены эвакуационным знаком Е 21.	Положительное заключение экспертизы. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников,

индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

1) В течение 2 (двух) месяцев с момента получения данного предостережения МБДОУ Детский сад №79 «Пчёлка» необходимо устранить нарушения требований пожарной безопасности.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируруемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном статьей 49 Федерального закона № 248 – ФЗ от 24.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6*. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу 50mchs.gov.ru.

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)

* Пункт 6 указывается при условии наличия самообследования в числе используемых профилактических мероприятий по соответствующему виду контроля.

Главный государственный инспектор городского округа Мытищи по пожарному надзору – начальник ОНД и ПР по городскому округу Мытищи УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области Ананичев Сергей Викторович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной закупки)



(подпись)

Бирюков Иван Николаевич, инспектор ОНД и ПР по городскому округу Мытищи УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области, 8-495-583-88-89

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении:

Клюева Н.А. Л.П. по безопасности

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)