

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Мытищи
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Московской области
(наименование ОНДПР)

141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 7
(место вынесения предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 38/1/1

На основании решения о проведении проверки заместителя Мытищинского городского прокурора Московской области советника юстиции Д.В. Точилкина № 36 от «07» февраля 2023 года, в период с 12 час. 00 мин. «08» февраля 2023 г., по 13 час. 00 мин. «08» февраля 2023 г., проведена выездная проверка на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Выездная проверка проведена:

- 1) государственным инспектором городского округа Мытищи по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Мытищи управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области, старшим лейтенантом внутренней службы Хоссамедовым Алексеем Олеговичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 "Пчёлка", ОГРН 1215000126307, ИНН 5029266740, юридический адрес организации: 141008, обл. Московская, г. Мытищи, пр-т. Астрахова, стр. 3.

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Выездная проверка проведена по адресу (местоположению):
141008, обл. Московская, г. Мытищи, пр-т. Астрахова, стр. 3.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

- 1) заведующий МБДОУ детского сада № 79 «Пчёлка» Гадеева Е.Б.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Не все двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки имеют предел огнестойкости не менее EI 15 (сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним, на имеющиеся двери, не предоставлены).	ст. 4, ст. 6, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 п. 5.2.3.	05 мая 2023 года	
2.	Над эвакуационным выходом пищеблока не предусмотрено табло «ВЫХОД».	ст. 4, ст. 6, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, СП 3.13130.2009 п. 5.3.	05 мая 2023 года	
3.	Ширина лестничных маршей в свету всех 4-х лестничных клеток типа Л1 (лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже) менее 135 см. (фактическая ширина составляет 130 см.).	ст. 4, ст. 6, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 п. 4.4.1.	05 мая 2023 года	
4.	Устройства для открывания окон лестничных клеток типа Л1 (лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже) расположены на высоте более 1,7 м. (фактическая высота составляет 2,1 м.).	ст. 4, ст. 6, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 5.4.16. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	05 мая 2023 года	
5.	Допускается установка динамиков системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара на расстоянии от потолка менее 150 мм.	ст. 4, ст. 6, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, СП 3.13130.2009 п. 4.4.	05 мая 2023 года	
6.	Для отделки пола коридоров допускается применение материалов (мармолеум) с показателями по пожарной опасности выше требуемых (сертификаты пожарной	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89, табл. 28.	05 мая 2023 года	

	безопасности и протоколы испытания к ним не предоставлены).			
7.	На остекленных дверях не предусмотрены защитные решётки до высоты не менее 1,2 м.	ст. 4, ст. 6, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 п. 7.1.8.	05 мая 2023 года	
8.	Не предоставлены сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним на материалы, применяемые для наружной отделки стен (фасадные плиты).	ст. 4, ст. 6, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 5.2.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	05 мая 2023 года	
9.	Не предоставлен расчет категории по взрывопожарной о пожарной опасности помещений расположенный под спальными помещениями и актовым залом.	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме"	05 мая 2023 года	
10.	Не предоставлены сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним на противопожарные перегородки 2-го типа, установленные в коридорах на каждом этаже здания.	Табл. 23 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.	05 мая 2023 года	
11.	Не предоставлены сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним каркасы подвесных потолков на путях эвакуации.	п. 5 ст. 134 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.	05 мая 2023 года	
12.	Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности не обозначены эвакуационным знаком Е 21.	Положительное заключение экспертизы. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».	05 мая 2023 года	
13.	Отсутствуют планы эвакуации.	п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме".	05 мая 2023 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного)

органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор ОНД и ПР г.о. Мытищи

УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области

старший лейтенант внутренней службы Хосмамедов А.О.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего
контрольное (надзорное) мероприятие)



« 28 » марта 20 23 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)
« 28 » марта 20 23 г.

