



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЫТИЩИНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА
ул. Станционная, д. 5, корп. 3, г. Мытищи,
Московская область, 141006

Заведующей МБДОУ № 79
«Пчелка»

Гадеевой Е.Б.

пр-т Астрахова, стр. 3,
г. Мытищи, Московская область

mtsh_dou_79@mosreg.ru

02.03.2023 № 21-02-2023

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
федерального законодательства

Городской прокуратурой во исполнение приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» проведена проверка на предмет соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности на территории и в помещениях МБДОУ № 79 «Пчелка» по адресу: Московская область, г. Мытищи, пр-т Астрахова, стр. 3.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что при организации пребывания детей на территории и в помещениях МБДОУ № 79 «Пчелка» не обеспечено исполнение вышеуказанных требований, закрепленных в ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), Правил

противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила), приказа МЧС России от 19.03.2020 № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130), приказа МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009), а именно:

- двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15 (в нарушение п. 5.2.3 СП 1.13130);
- над эвакуационным выходом пищеблока не предусмотрено табло «ВЫХОД» (в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009);
- ширина лестничных маршей в свету всех 4-х лестничных клеток типа Л1 (лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже) менее 135 см (фактически 130 см) (в нарушение п. 4.4.1 СП 1.13130);
- устройства для открывания окон лестничных клеток типа Л1 (лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже) расположены на высоте более 1,7 м (фактически 2,1 м) (Положительное заключение экспертизы. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»);
- допускается установка динамиков системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара на расстоянии от потолка менее 150 мм (в нарушение п. 4.4 СП 3.13130.2009);
- для отделки пола коридоров допускается применение материалов (мармолеум) с показателями по пожарной опасности выше требуемых (сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним не предоставлены) (в нарушение ст. 89, табл. 28 Технического регламента);
- на остекленных дверях не предусмотрены защитные решётки до высоты не менее 1,2 м (Положительное заключение экспертизы. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»);
- не предоставлены сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним на материалы, применяемые для наружной отделки стен (фасадные плиты) (в нарушение п. 4.4.1 СП 1.13130);
- не предоставлен расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений расположенный под спальными помещениями и актовым залом (Положительное заключение экспертизы. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»);
- не предоставлены сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним на противопожарные перегородки 2-го типа, установленные в коридорах на каждом этаже здания (Положительное заключение экспертизы. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»);

- не предоставлены сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним каркасы подвесных потолков на путях эвакуации (Положительное заключение экспертизы. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»);

- двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности не обозначены эвакуационным знаком Е 21 (в нарушение п. 4.4.1 СП 1.13130);

- отсутствуют планы эвакуации (в нарушение п. 5 Правил).

Таким образом, перечисленные нарушения требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних лиц, а также сотрудников учреждения.

Выявленные нарушения закона свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ответственными должностными лицами МБДОУ «Пчелка» возложенных на них обязанностей, а также об отсутствии должного контроля за их работой со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ст. 22, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника городской прокуратуры, в кратчайшие сроки принять исчерпывающие меры к устранению допущенных нарушений закона, а также усилению контроля за исполнением подчиненными сотрудниками требований действующего законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения требований закона.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в Мытищинскую городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок в письменной форме (с приложением копий приказов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности).

О времени и дате рассмотрения настоящего представления прошу уведомить Мытищинскую городскую прокуратуру Московской области (с целью принятия участия в его рассмотрении).

И.о. городского прокурора


Е.А. Егоров