

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37
по делу об административном правонарушении

«28» марта 2023 года

г. Мытищи, ул. Комарова, д. 7, 4 этаж, каб. 3

Я, Государственный инспектор городского округа Мытищи по пожарному надзору, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Мытищи управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по МО, старший лейтенант внутренней службы Хосмамедов Алексей Олегович

РАССМОТРЕВ постановление заместителя Мытищинского городского прокурора Московской области о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях от «02» марта 2023 года, и материалы административного дела в отношении должностного лица:

Фамилия	Гадеева
Имя	Елена
Отчество	Борисовна
Дата и место рождения	15.09.1974 г.р., г. Рузаевка Респ. Мордовия
Зарегистрированный (ая) по месту жительства/пребывания, телефон	141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Щербакова, д. 1, к. 1, кв. 255; 8-968-409-89-01
Фактически проживающий (ая), телефон	141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Щербакова, д. 1, к. 1, кв. 255; 8-968-409-89-01
Место работы, должность	МБДОУ детский сад № 79 «Пчёлка» заведующий
Документ, удостоверяющий личность	Паспорт РФ серия 4619 номер 508003, выдан ГУ МВД России по Московской области дата выдачи 09.10.2019 года, код подразделения 500-077
Привлекалось ли ранее лицо к административной ответственности	не привлекалось

Иные сведения необходимые для разрешения дела:

владеет ли, языком, на котором ведется производство по делу да
(да, нет)

сведения о необходимости предоставления переводчика не требуется
(какого языка)

иные участники производства по делу об административном правонарушении:

И.о. Мытищинского городского прокурора Московской области советник юстиции Е.А. Егоров

УСТАНОВИЛ, что должностное лицо заведующий МБДОУ детского сада № 79 «Пчёлка» Гадеева Елена Борисовна

(наименование должностного или ИП)

с 12 час. 00 мин. «08» февраля 2023 г., по 13 час. 00 мин. «08» февраля 2023 г., при проверке, проведенной Мытищинской городской прокуратурой, на территории и в помещениях МБДОУ детского сада № 79 «Пчёлка», по адресу: 141008, обл. Московская, г. Мытищи, пр-т. Астрахова, стр. 3, допустила нарушения требований пожарной безопасности в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной

защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации",

а именно:

1.	Не все двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки имеют предел огнестойкости не менее EI 15 (сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним, на имеющиеся двери, не предоставлены).	ст. 4, ст. 6, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 п. 5.2.3.
2.	Над эвакуационным выходом пищеблока не предусмотрено табло «ВЫХОД».	ст. 4, ст. 6, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, СП 3.13130.2009 п. 5.3.
3.	Ширина лестничных маршей в свету всех 4-х лестничных клеток типа Л1 (лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже) менее 135 см. (фактическая ширина составляет 130 см.).	ст. 4, ст. 6, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 п. 4.4.1.
4.	Устройства для открывания окон лестничных клеток типа Л1 (лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже) расположены на высоте более 1,7 м. (фактическая высота составляет 2,1 м.).	ст. 4, ст. 6, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 5.4.16. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
5.	Допускается установка динамиков системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара на расстоянии от потолка менее 150 мм.	ст. 4, ст. 6, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, СП 3.13130.2009 п. 4.4.
6.	Для отделки пола коридоров допускается применение материалов (мармолеум) с показателями по пожарной опасности выше требуемых (сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним не предоставлены).	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89, табл. 28.
7.	На остекленных дверях не предусмотрены защитные решётки до высоты не менее 1,2 м.	ст. 4, ст. 6, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 п. 7.1.8.
8.	Не предоставлены сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним на материалы, применяемые для наружной отделки стен (фасадные плиты).	ст. 4, ст. 6, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 5.2.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
9.	Не предоставлен расчет категории по взрывопожарной о пожарной опасности помещений расположенный под спальными помещениями и актовым залом.	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме"
10.	Не предоставлены сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним на противопожарные перегородки 2-го типа, установленные в коридорах на каждом этаже здания.	Табл. 23 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.
11.	Не предоставлены сертификаты пожарной безопасности и протоколы испытания к ним каркасы подвесных потолков на путях	п. 5 ст. 134 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

	эвакуации.	
12.	Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности не обозначены эвакуационным знаком Е 21.	Положительное заключение экспертизы. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
13.	Отсутствуют планы эвакуации.	п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме".

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»: «Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные обстоятельства являются нарушением требований ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», согласно которой руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

При рассмотрении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, поступило ходатайство заведующего МБДОУ детского сада № 79 «Пчёлка» Гадеевой Елены Борисовны о назначении наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа. Данное ходатайство принято во внимание.

О месте и времени рассмотрения административного дела должностное лицо заведующий МБДОУ детского сада № 79 «Пчёлка» Гадеева Елена Борисовна надлежащим образом уведомлена (заявлений и ходатайств не поступало).

На основании изложенного и руководствуясь ст.23.34; п.1, ч.1 ст.29.9; ст.29.10 КоАП РФ,

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

а также принимая во внимание смягчающие обстоятельства, в соответствии с п. 2.2 ст. 4.1; п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ,

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать заведующего МБДОУ детского сада № 79 «Пчёлка» Гадееву Елену Борисовну
(наименование должностного или ИП)
виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена **частью 1 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде **административного штрафа в размере 20 000 двадцати тысяч рублей**

(вид административного наказания)


2. **Объявить**, что должностное лицо и иные заинтересованные лица (ст.ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ) имеют право обжаловать настоящее постановление в течение **10-ти суток** со дня вручения или получения его копии у главного государственного инспектора городского округа Мытищи по пожарному надзору по адресу: г. Мытищи, ул. Комарова, д. 7, или в Мытищинском городском суде Московской области по адресу: 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 15
(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес нахождения; соответствующий суд и адрес его нахождения)

По истечении указанного срока не обжалованное и неопротестованное (глава 30 КоАП РФ) настоящее постановление вступает в законную силу и обращается к исполнению в установленном порядке (главы 31 - 32 КоАП РФ).

3. **Разъяснить**, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее **шестидесяти дней** со дня вступления

постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в законную силу. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении указанного срока, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет постановление по делу об административном правонарушении судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Кроме того, должностное лицо, рассмотревшее дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, разъясняю права, предусмотренные статьями 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ, а также положения статьи 32.2 КоАП РФ, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления в законную силу, и ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.


(подпись лица вынесшего постановление)

А.О. Хосмамедов

Копию постановления получил(ла) «28» марта 2023 г.

(дата)


(подпись должностного лица)

Постановление вступает в законную силу «07» апреля 2023 года

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ШТРАФА

Получатель: Управление Федерального Казначейства по Московской области (Главное Управление МЧС России по Московской области л/с 04481784030)

КПП: 504701001 ИНН: 5036062440 ОКТМО: 46746000 Р/сч.: 40102810845370000004

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва

БИК: 004525987 Код бюджетной классификации (КБК): 17711601201010004140

Назначение платежа: штраф за нарушение требований пожарной безопасности.

Постановление № 37 от 28.03.2023 г.

Копия постановления направлена


(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от «__» _____ 20__ г.

Исполнено «__» _____ 20__ г.

(номер финансового документа)



Постановление направлено для принудительного исполнения «__» _____ 20__ г.

исх. № _____